

## ร าย ล ะ เ อื ย ด ก าร ต ร ว จ บ ำ ร ุ ง ร ัก ข ษา เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type Unit

### 1. การบริการบำรุงรักษาประจำเดือน (เซอร์วิสย่อย)

#### 1.1 ชุดคอยล์ร้อน

- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของพัดลม
- ตรวจสอบครีบล้างทำความสะอาด
- ตรวจสอบการรั่วของน้ำยา

#### 1.2 ชุดคอยล์เย็น

- ตรวจสอบท่อระบาย
- ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ
- ตรวจสอบคอยล์

#### 1.3 ชุดควบคุม

- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน

#### 1.4 ตรวจสอบการทำงาน

- ตรวจสอบค่าแรงดันกระแสไฟฟ้า
- ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า
- ตรวจสอบการสั้นสะเทือนและเสียงดังผิดปกติ
- ตรวจสอบอุณหภูมิลมกลับ

### 2. การบริการบำรุงรักษาประจำทุก 6 เดือน (เซอร์วิสหลักใหญ่) บำรุงรักษาตามข้อ 1 และ

#### 2.1 ชุดคอยล์ร้อน

- ทำความสะอาดคอยล์ด้วยปั้มน้ำแรงดัน
- ตรวจสอบการรั่วของน้ำยา
- ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อน้ำยา

#### 2.2 ชุดคอยล์เย็น

- ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อระบาย
- ทำความสะอาดคอยล์ด้วยน้ำ
- ทำความสะอาดโบล์วเวอร์
- อัดจารบี/หล่อลื่นมอเตอร์

#### 2.3 ชุดควบคุม

- ตรวจสอบหน้าคอนแทคของแมคเนติก
- ทำความสะอาดหน้าคอนแทคของแมคเนติก
- ตรวจสอบ/ขันขั้วไฟ และข้อต่อสายไฟให้แน่น

#### 2.4 ตรวจสอบการทำงาน

- ตรวจสอบความดันน้ำยา